



威景防火设备贸易（上海）有限公司

地址：上海市松江区朱金路 801 号百士威大楼 1 幢 507 室
电话：021-57740775



日期：2022 年 2 月 10 日

收件单位：核电相关各方及北京安诚普利机电设备有限公司

主题：关于核电阀门/喷头/泡沫系统质量问题

非常感谢贵司对威景产品的信任与支持，就您所关心的事宜，特此说明如下：

作为德国美力马威景集团在中国的分支机构，全权负责威景品牌产品在中国市场的销售及技术服务工作。在核电领域，我司从未授权深圳市宝新宇机电设备有限公司销售威景产品和进行威景产品维修及后期服务工作，也没有和该公司签署过威景产品销售合同和向该公司销售过威景产品。为了保证核电产品的质量安全，北京安诚普利机电设备有限公司是威景公司在核电领域指定的唯一经销服务商，通过北京安诚普利机电设备有限公司采购的威景产品，我司将提供质量保证。

按照核设备抗震试验指南 HAF, J0053- 第 7.1 及第 10.1 及第 10.2 条款要求。在抗震报告中需要表明试验样品的类型，特性参数，和所属厂家，及其依据。但深圳市宝新宇机电设备有限公司从未从我司取得任何相关威景产品抗震方面数据及授权进行抗震试验，因此无法确保其试验样品及抗震结果的真实有效性。对其抗震报告我方不予认可。

为了便于中国消防主管部门对消防产品进行跟踪，根据《消防类产品认证实施规则-喷水灭火设备产品》CCCF-CPRZ-20:2019 要求，供货时——消防雨淋阀、预作用阀及湿式报警阀应提供消防产品身份信息标志 A/B 签（见附图）。

同时，根据国标 GB5135.5-2018 中的 8.1.1 条款规定。供货时——消防雨淋阀、预作用阀及湿式报警阀应提供这些阀门整体组装好后的打压及功能测试报告（而不是部件的测试报告）。

我司为核电项目提供的消防雨淋阀、预作用阀及湿式报警阀都具有消防产品身份信息标志 A/B 签和威景盖章确认的阀门组装后整体打压及功能测试报告，同时，随货提供威景针对具体核电项目盖章确认的消防阀门/喷头/泡沫系统型式试验报告和消防认证证书。对于没有 A/B 签的产品，对于型式试验



威景防火设备贸易（上海）有限公司

地址：上海市松江区朱金路 801 号百士威大楼 1 幢 507 室

电话：021-57740775

报告和消防认证证书没有威景盖章的产品，对于没有整体打压测试记录的雨淋阀组/预作用阀组/湿式阀组/喷头/泡沫系统产品，若出现质量问题，威景公司无法提供质量保障。

另外一点需要提醒各方，威景消防阀门/喷头/泡沫系统的型式试验报告及中国消防认证证书属威景知识产权。在涉核项目中，由我司提供的产品均附带加盖公章的且明确具体核电项目的型式试验报告及中国消防认证证书，对于未能提供我司盖章相关文件的相应产品，我司也不予承担售后服务及相关责任。若发生侵权事件，我司保留法律相关的追诉权利。

威景防火设备贸易（上海）有限公司



附图：消防产品身份信息标志 A/B 签 样板

II 型本体标志：

